

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 31, тел: (423) 226-02-28, e-mail: ond_lenin_vld@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Владивосток

(место составления акта)

«22» марта 2019 г.

(дата составления акта)

«16» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 29

По адресу/адресам: г. Владивосток, ул. Тунгусская, 59

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 12 марта 2019 года № 29

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.03.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

22.03.2019 г. с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района
г. Владивостока

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Иванов И.В. 14.03.19 16 ч

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Ленинского района г. Владивостока по
пожарному надзору Руденко Андрей Игоревич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Ширшикова Светлана Валентиновна, руководитель
СОТПБ Плетнева Татьяна Юрьевна, инженер по пожарной безопасности Шевчук Алексей Александрович,
директор НОШДС «Восточная школа» Степаненко Анастасия Александровна, заместитель директора
НОШДС «Восточная школа» Текутьева Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (Правила
противопожарного режима в РФ п. 61, ответственное лицо - Плетнева Т.Ю.);

- Элементы системы автоматической пожарной сигнализации, достигшие предельного срока службы не
заменены на новые (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7,
ответственное лицо - Плетнева Т.Ю.);

- Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре (Правила противопожарного режима в РФ п. 61, ответственное лицо - Плетнева Т.Ю.);

- Допущена фиксация самозакрывающейся (противопожарной) двери из столовой на лестничную клетку в
открытом положении (Правила противопожарного режима в РФ п. 36 «г», ответственное лицо - Плетнева
Т.Ю.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание от 27.02.2018 № 7/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

С.П. Се

(подпись проверяющего)

Владимир

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание от 27.02.2018 № 7/1/1 от 22.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Вуденко А.И.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванова Татьяна Юрьевна
по доверенности

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» 03 2018 г. *Владимир*
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)