

ПРОТОКОЛ № 567
об административном правонарушении

«09» сентября 2021г.

г. Владивосток
(место составления протокола)

Я. Государственный инспектор г. Владивостока по пожарному надзору

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

Маненкова Анастасия Евгеньевна

руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Наименование юридического лица:
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Дальневосточный центр непрерывного образования»
2. Юридический адрес, тел: 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41
3. ОГРН, ИНН юридического лица: 1042502959289, 2536144181
4. При составлении протокола присутствовал законный представитель:
Плетнева Татьяна Юрьевна, проживающий (-ая) по адресу: г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 16, кв. 137
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:
Доверенность №19 от 02.09.2021г.
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:
Паспорт серия 0508 №582377 выдан ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе гор. Владивостока 26.01.2009
7. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности:
нет

(привлекалось/не привлекалось, когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания))

07.09.2021 на территории, в здании (-ях), помещении(-ях) АНПОО «ДВЦНО», расположенном (-ых) по адресу: г. Владивосток, ул. Тунгусская, 59, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44

(место совершения)

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

г. Владивосток, ул. Тунгусская, 59:

- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);
- Не разработан регламент технического обслуживания, систем противопожарной защиты утвержденный руководителем, который составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (п. 54 ППП в РФ);
- Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает специфику пожарной опасности здания, а также не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима в РФ (п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 ППП в РФ);
- На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППП в РФ);
- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППП в РФ);
- Допущено хранение различных материалов (стиральные машины, столы) в помещении водомерного узла (п. 16 п.п. «б» ППП в РФ);
- Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (в помещении теплового узла). (п. 15 ППП в РФ);
- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (склад сыпучих

продуктов) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (п. 12 ППП в РФ);

- Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток (на втором этаже напротив кабинета №34а, на первом этаже напротив кабинета №11, на третьем этаже выход из спортивного зала в лестничную клетку). (п. 24 ППП в РФ);

- В полу на путях эвакуации (выход из помещения спальни №43А и выход из помещения группы №42А на 2 этаже, выход на кровлю из спортивного зала) допускаются перепады высот менее 0,45 м. При наличии таких перепадов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. (ст.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.89, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы");

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (металлические балки, колонны металлические) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не реже 1 раза в год. Указанная документация не хранится на объекте защиты. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. (п. 13, п. 25 ППП в РФ);

- Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008, не утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. (п. 6 ст. 64 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»);

- При высоте наружной эвакуационной лестницы более 45 см предусмотрены ограждения высотой менее 1,2м. (эвакуационный выход из лестничной клетки на первом этаже слева). (ст. 4, 6, ФЗ № 123 от 22.07.08г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

г. Владивосток, Партизанский проспект, 44:

- Не разработан регламент технического обслуживания, систем противопожарной защиты утвержденный руководителем, который составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППП в РФ);

- На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ, дымоудаление, пожаротушение), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППП в РФ);

- Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает специфику пожарной опасности здания, а также не соответствует разделу XVIII правил противопожарного режима в РФ (п. 2, п. 392, п. 393, п. 394 ППП в РФ);

- Допущено размещение на лестничной площадке (левое крыло) различных изделий (декорации), препятствующие безопасной эвакуации. (пп. «б» п. 27 ППП в РФ, ответственное лицо - АНПО «ДВЦНО»);

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещение книгохранилища на 8 этаже). Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции (проектная документация не предоставлена). (п. 12 ППП в РФ; ч. 22 ст. 27 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил осуществление проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (металлические балки, колонны металлические) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не реже 1 раза в год. Указанная документация не хранится на объекте защиты. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места

(мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. (п. 13 ППР в РФ):

- Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008, не утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. (п. 6 ст. 64 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»);

- Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 30.08.2021 низкий уровень громкости в кабинетах, номерах гостиницы). (п. 54 ППР в РФ);

- Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической установки пожаротушения обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 28.08.2021 в ходе строительных работ повреждена линия ДПЛС 7 этаж, 8 этаж, 9 этаж). (п. 54 ППР в РФ);

- Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 30.08.2021 нет ППУ в серверных 1 этажа, 5 этажа, 8 этажа, требуется замена кабеля. ИПР в местах общего пользования находятся рядом с выключателями). (п. 54 ППР в РФ);

- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (заполнение проёмов в противопожарных преградах, первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной и коллективной защиты), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 ППР в РФ);

- Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков освидетельствования, указанных в паспортах огнетушителей, расположенных в помещениях пищеблока. (п. 60 ППР в РФ);

- Не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты в том числе: путей эвакуации людей при пожаре; огнестойкости строительных конструкций, систем обнаружения пожара; систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вследствие чего невозможно идентифицировать класс функциональной пожарной опасности и установить соответствие требованиям пожарной безопасности. (п. 13, п. 16, 54 ППР в РФ, п. 6, пп. 41 ст. 2, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 54 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

адрес места жительства потерпевшего)

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)

(подпись потерпевшего)

Законному представителю юридического лица разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7, 17.9, 25.1, 25.3, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ст. ст. 45 и 51 Конституции РФ:

" 09 " 09 20 21 г.


(подпись)


фамилия, и. о. законного представителя)

Административное дело будет рассмотрено:

Заместителем главного государственного инспектора г. Владивостока по пожарному надзору Руденко Андреем Игоревичем в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку, по адресу:

г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб. 24 17.09.2021 г. в 11 час. 00 мин.

(время и место рассмотрения административного дела или наименование суда (судьи), которому будут переданы материалы для рассмотрения)

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:
" 09 " 09 20 21 г.


(подпись)



фамилия, и. о. лица, на которое составлен протокол)


" " 20 г.

(подпись)

фамилия, и. о. потерпевшего)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:





" 09 " 09 20 21 г.


(подпись)


фамилия, и. о. лица, на которое составлен протокол)

Протокол составил:

" 09 " 09 20 21 г.


(подпись)

Маненкова А.Е.
фамилия, и.о. должностного лица, составившего протокол)

Копию протокола получил:

" 09 " 09 20 21 г.


(подпись)


фамилия, и. о. лица, на которое составлен протокол)