

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока

г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 31, тел: (423) 226-02-28, e-mail: ond_lenin_vld@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 29/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 12 марта 2019 года № 29 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.03.2019 года по 22.03.2019 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

Государственным инспектором Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору
Руденко Андреем Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в помещениях начальной общеобразовательной школы-детского сада «Восточная школа»

АНПОО «ДВЦНО», по адресу: г. Владивосток, ул. Тунгусская, 59

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директор Ширишкова Светлана Валентиновна, руководитель СОТПБ Плетнева Татьяна*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

*Юрьевна, инженер по пожарной безопасности Шевчук Алексей Александрович, директор НОЦДС
«Восточная школа» Степаненко Анастасия Александровна, заместитель директора НОЦДС «Восточная
школа» Текутьева Татьяна Алексеевна*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	13.01.2020	
2	Элементы системы автоматической пожарной сигнализации, достигшие предельного срока службы не заменены на новые	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	13.01.2020	
3	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	13.01.2020	

4	Допущена фиксация самозакрывающейся (противопожарной) двери из столовой на лестничную клетку в открытом положении	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 "г"	13.01.2020	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района
г. Владивостока по пожарному надзору
Руденко Андрей Игоревич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)


"22" марта 2019 г.




(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:



(подпись)
"22" 2019 г.



(должность, фамилия, инициалы)
Иванов И.И.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору